

Rapporto di prova n° **020272 /09** del **30/09/2009**

N° di accettazione cp: 20804

Campione / Matrice: **Acqua naturale**
Acqua di rete
Relativo a: **Rubinetto cucina**
Luogo prelievo: **Castel Mella (BS)**
Contenuto in: **Bottiglia sterile**
Presentato da: **Committente**
Campionato da: **Committente**
Met. campionamento: /
Data presentazione: **25/09/2009**
Data inizio analisi: **25/09/2009**
Data fine analisi: **28/09/2009**
Note: /
Aspetto: /
Analisi Richieste: **Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Rif.: D.Lvo 02/02/01 n. 31

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato	Controllo : Indicatore	Limite
Conteggio delle colonie a 22 °C	UNI EN ISO 8222:2001	UFC/ml	> 300		
Coliformi a 37 °C	Rapporti ISTISAN 2007/5 Met ISS A 006 B	UFC/100 ml	< 1	0	
Escherichia coli (E. coli)	Rapporti ISTISAN 2007/5 Met ISS A 001 B	UFC/100 ml	< 1		

Note:

Conteggio delle colonie a 22 °C : non deve subire variazioni anomale.

In rapporto alle determinazioni microbiologiche eseguite, il campione RISPETTA i valori di parametro limite e i valori di parametro indicatori del D.Lvo n° 31/2001

Il responsabile del laboratorio

* Visto dal direttore
dott. Umberto Vergine



* Le prove contraeseguite con l'assistenza non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo laboratorio

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, EX R.D. 01/03/26, LEGGE N. 679 - 19/07/98 ART. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione non deperibile è conservato per due mesi dalla data del rapporto. eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Laboratorio accreditato n. 059 da SINAL - ROMA per le prove visionabili sul sito aziendale

Inserito nel Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (DGR 14/07/03 n. 7/13635)

Iscritto con Decreto del Ministero per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica - DM 23.11.86 (GU 02.12.88) nell'Albo dei Laboratori Esterni Pubblici e Privati. Altamente Qualificati di cui all'art. 4 legge 46/87 (ricerca applicata al trasferimento tecnologico)

Laboratorio con sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma DIN EN ISO 9001:2000 da TÜV Rheinland Italia membro del gruppo TÜV Rheinland

